

Verejný obstarávateľ: Obec Liesek, Michalská časť 442, 027 12 Liesek, IČO: 00314617
Predmet zákazky: Liesek. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Uchádzačom

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov 2

Podlimitná zákazka uverejnená vo VVO č. 74/2017– 13.04.2017, pod.č. 4929 – WYP

Na základe žiadosti o vysvetlenie podávame vysvetlenie v súlade s §114 ods.8 Zákona o Verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „**Liesek. Rekonštrukcia miestnych komunikácií**“.

Otázka č.1:

Prosíme Vás o **vysvetlenie súťažných podkladov** na „ Liesek. Rekonštrukcia miestnych komunikácií “ zverejnených vo vestníku č.74/2017 - 13.04.2017 pod značkou 4929 -WYP

V rozpočtoch :- SO 01 v položke č. 19

19	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete (výtlky) asfaltovým betónom	m2	100,000
----	-----	-----------	--	----	---------

- SO 03 v položke č. 19

19	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete (výtlky) asfaltovým betónom	m2	396,000
----	-----	-----------	--	----	---------

-SO 05 v položke č. 23

23	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete (výtlky) asfaltovým betónom	m2	1731,000
----	-----	-----------	--	----	----------

V daných položkách prosíme verejného obstarávateľa uviesť **hrúbku** vysprávky výtlkov po prekopoch. Z vysvetlenia zo dňa 11.5.2017 nám z odpovede č.3 a č.4 bolo uvedené že hrúbka má byť do 0,15m, odpoveď sa nám zdá nedostačujúca a prosíme verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu hrúbky výtlkov, aby sa dala verejná súťaž objektívne vyhodnotiť a aby všetci uchádzači mali rovnaké podmienky.

/ hr: od 1cm - 15 cm, robí veľký rozdiel v cene pri: 1731+100+396 m2 /

✓ **Odpoveď k otázke č.4:**

Verejný obstarávateľ k vyššie uvedenej otázke uvádza, aby uchádzači pri vypracovaní ceny v daných položkách uvažovali s hrúbkou vysprávky výtlkov 0,10 m.

12.05.2017